

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия

(наименование территориального органа МЧС России)

358 003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 349 т. (84722) 6-24-43

E-mail: gu_mchs@mail.ru ф. (84722) 6-24-37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кетченеровскому и Сарпинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

(наименование органа государственного надзора)

359120, Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п. Кетченеры, ул. Мучкаева, 9

E-mail: ondketchenery@mail.ru

(указывается адрес места нахождения государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 25/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

должностному лицу: Директору МКОУ "Алицынхутинская средняя общеобразовательная школа имени Г.О. Рокчинского" Лиджиевой Марии Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по Кетченеровскому и Сарпинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия Мутулова М.М. № 25 от 26 марта 2021 г.

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «05» апреля 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «05» апреля 2021г. проведена плановая проверка

Дознавателем ОНД и ПР по Кетченеровскому и Сарпинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России

по Республике Калмыкия лейтенантом внутренней службы Лагаевым Владимиром Дмитриевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Алицынхутинская средняя общеобразовательная школа имени Г.О. Рокчинского" расположенной по адресу: Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п. Алицынхута, пер. Заливной, 4

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МКОУ "Алицынхутинская средняя общеобразовательная школа имени Г.О. Рокчинского" Лиджиевой М. И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требования пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководитель организации не разработал инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями	3.	4.	5.
2.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(п. 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	17.05.2021	
3.	Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и знаки первичных средств пожаротушения	(п. 48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	17.05.2021	
		(п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	17.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

в мае 2021 г.
(квартал, месяц).

Дознаватель ОНД и ПР по Кетченеровскому и Сарпинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
лейтенант внутренней службы Лагаев Владимир Дмитриевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

05 апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор МКОУ "Альцунхутинская средняя общеобразовательная школа
имени Г.О. Рокчинского" Лиджиева М.И.
(должность, фамилия, инициалы)



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.