

МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. Г.О.Рокчинского»

Отчет об исполнении предписания ниже-Волжского управления Ростехнадзора
об устранении выявленных нарушений

№	Нарушения выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранении нарушений	Дата устранения	Результат мероприятий по устранению нарушений.
	Отклонение от проектной документации(вместо котлов АОГВ-80 наружного размещения установлены котлы КОВ – 80 для внутреннего размещения	Замена котлов	20.09.2019	Произведена замена котлов КОВ – 80 н котлы АОГВ - 80



Директор школы:

В.Какишев